



Pelplin, 27.11.2017r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w „PELKOM” Sp. z o.o. Zarząd „PELKOM” Sp. z o.o. w Pelplinie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **Budowa dwóch zbiorników retencyjnych oraz częściowa rozbiórka budynku wraz z wykonaniem ściany szczytowej budynku w miejscowości Rudno (Znak sprawy: ZP.271.10.2017.JRP)**

W dniu 22.11.2017 r. Zamawiający otrzymał pisma zawierające prośbę o wyjaśnienie SIWZ o następującej treści:

Pytanie 1:

Prosimy o informację czy Zamawiający dopuszcza wykonanie zbiorników na wodę pitną o lepszych parametrach użytkowych niż w projekcie, wykonanych jako skręcane na śruby z paneli ze stali ocynkowanej pomalowanych na warsztacie epoksydową farbą proszkową lub zgodnie z Państwa dokumentacją farbą Brantho Korrrux 3w1, uszczelnionych dedykowanymi kitami firmy SIKA? Na oferowaną technologię posiadamy całościowy atest PZH (w załączeniu) a jej przewaga nad technologią zaprojektowaną na Państwa projekcie polega tym, iż:

- a) proponowana technologia nie posiada połączeń spawanych, które są mniej odporne na korozję,
- b) powierzchnia wewnętrzna stali w zbiornikach Globtank zabezpieczona jest podwójnie (ocynk + farba nakładana na warsztacie a nie na budowie), kiedy w zaprojektowanych zbiornikach farbę nanosi się bezpośrednio na stal czarną,
- c) w technologii Globtank nie wykonujemy żadnych spawów, kiedy w technologii zaproponowanej w dokumentacji przetargowej zbiorniki spawa się (lub również skręca na połączeniach poziomych) na placu budowy co powoduje obniżenie jakości spawów, oraz konieczność malowania połączeń spawanych na budowie,
- d) technologia montażu zbiorników zaproponowanych w Państwa dokumentacji zakłada spawanie połączeń pionowych i skręcanie połączeń poziomych. Technologia Globtank zakłada skręcanie wszystkich połączeń eliminując w ten sposób konieczność wykonywania spawów na budowie i przyspieszając proces montażu.

Proponowane rozwiązanie/ technologia jest trwalsza niż zaproponowana w projekcie podstawowym.

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza wykonania zbiorników w technologii wskazanej przez Wykonawcę.

Prezes Zarządu
Mirosława Okupska