

Pelplin, 03.01.2020r.

WSZYSCY WYKONAWCY

Działając na podstawie art. 20 ust. 3 Regulaminu udzielania zamówień sektorowych w „PELKOM” Sp. z o.o. Zarząd „PELKOM” Sp. z o.o. w Pelplinie udziela wyjaśnień treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: **Budowa magistrali wodociągowej w ul. Starogardzkiej w Pelplinie** znak: ZP.271.1.2019.JRP.

W dniu 18.12.2019 r. Zamawiający otrzymał pisma zawierające prośbę o wyjaśnienie SIWZ o następującej treści:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zamianę materiału rury przewodowej DN 400 PVC PN 10 na rurę Dn 400 PE HD 100 PN 10?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zamianę materiału rury przewodowej DN 400 PVC PN 10 na rurę Dn 400 PE HD 100 PN 10.

**Prezes Zarządu Pelkom
Sp. z o.o. w Pelplinie**



Mirosława Okupska